

## Wasserbedarf für die Brandbekämpfung

Zone	Überbauungsart	Erforderliche Wasserlieferung bei mindestens 2 bar in l/min	Löschreserve in m <sup>3</sup>
ausserhalb der Bauzone	Einzelnes Wohnhaus	750	30
	Einzelne landwirtschaftliche Siedlung*	1'000	50
	Landwirtschaftliche Siedlung, Weiler**	1'200	100
Wohnzone	Dorf mit offener Bauweise (W1 und W2)	1'500	150
	Dorf mit teilweise geschlossener Bauweise (W3 und W4)	1'800	200
Wohn- und Arbeitszone I	Dorf mit Arbeitszone	2'200	300
	Städtische Quartiere	2'400	300
	Städtische Überbauung mit Arbeitszone	2'800	400
	Stadtgebiet mit Warenhäusern, Hotels, Alters- und Pflegeheimen, Schulen, usw.	3'200	500
Arbeitszone II	Industrie, Grossbetriebe und Spitäler - Sachwert bis CHF 5 Mio. - Umweltgefährdung normal	3'600***	600
	Industrie und Grossbetriebe - Sachwert bis CHF 50 Mio. - Umweltgefährdung erhöht	4'800***	700
	Industrie und Grossbetriebe - Sachwerte über CHF 50 Mio. - Umweltgefährdung gross	5'400***	800

\* gesamte zusammenhängende Brandabschnittsfläche aller Ökonomiegebäude von maximal 3'600 m<sup>2</sup>

\*\* gesamte zusammenhängende Brandabschnittsfläche aller Ökonomiegebäude von mehr als 3'600 m<sup>2</sup>

\*\*\* Erforderliche Wasserlieferung bei mindestens 2 bar bei 2 Hydranten.